


OKRESNÝ ÚRAD ČADCA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Palárikova 91, 022 01 Čadca

Číslo spisu
OU-CA-OSZP-2022/000353-010

Čadca
19. 01. 2022



Rozhodnutie

podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

Výrok

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení zmien a doplnení, v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení,

p o v o ľ u j e

podľa § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách

stavebníkovi: Obec Staškov
adresa: ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov
IČO: 00314293

vodnú stavbu „Staškov – predĺženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Staškov“, stavebné objekty:

SO 01 – Predĺženie verejného vodovodu – SO 01.3 – Lokalita Veselkovia
SO 02 – Predĺženie verejnej kanalizácie – SO 02.1 – Lokalita smer Belkov
SO 02.2 – Lokalita smer Veselkovia

Vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné číslo v k. ú. Staškov:

SO 01 – Predĺženie verejného vodovodu – SO 01.3 – Lokalita Veselkovia – CKN 4564/3, 4564/5, 4564/4, 4938, 4932.

SO 02 – Predĺženie verejnej kanalizácie – SO 02.1 – Lokalita smer Belkov – CKN 4247/1, 4247/5.

SO 02 – Predĺženie verejnej kanalizácie – SO 02.2 – Lokalita smer Veselkovia – CKN 4564/3, 4564/5, 4807/1.

Popis stavby:

SO 01.3 – Lokalita Veselkovia - vetva "V4" - bude napojená v blízkosti RD č. 552 na jestvujúci vodovod HDPE DN 100 pomocou 2 prírubových spojov pre PE potrubie istených proti posunu a T kusa 100/100.

V mieste napojenia bude umiestnené zasúvadlo DN 100 so zemnou súpravou. Celková dĺžka vetvy "V4" bude 432,0 m. Vodovod bude z PE 100 RC 110x6,6 mm. Od miesta napojenia bude trasa vodovodného potrubia vedená v št. ceste III/2026 v CKM 3,243 dl.1,5 m, miestnej komunikácií štrkovej 160,0 m a miestnej komunikácií asfaltovej 270,5 m. Na vetve "V4" bude zriadených 8 prípojk z PE 100, D 32, 11I, PN16, dl. 97,0 m. Na konci úseku v km 0,432 bude umiestnený podzemný hydrant, ktorý bude slúžiť ako vzdušník.

SO 02.1 – Lokalita smer Belkov - stoka "SK-1" - bude zaústená do existujúcej splaškovej kanalizácie PVC DN 300. Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu bude zrealizované do existujúcej šachty prefabrikovanej DN 1000, v ktorej je priebežná. Miesto napojenia je situované v blízkosti RD č. 663. Trasa kanalizácie je od napojenia vedená v miestnej komunikácií štrkovej až po šachtu č. 3. Celková dĺžka vetvy je 137,5 m, potrubie PVC DN 300, SN 8. Budú tu zaústené 3 kanalizačné prípojky.

SO 02.2 – Lokalita smer Veselkovia - stoka "SK-2" - bude zaústená do existujúcej splaškovej kanalizácie PVC DN 300 vedenej v št. ceste III/2026 v ckm 3,243. Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu bude zrealizované do existujúcej šachty prefabrikovanej DN 1000, v ktorej sa vymení šachtové dno s dvoma prítokmi a jedným odtokom. Miesto napojenia je situované v blízkosti RD č. 552. Trasa kanalizácie je od šachty č. 2 vedená v miestnej komunikácií štrkovej až po šachtu č. 6. Celková dĺžka vetvy je 147,5 m, potrubie PVC DN 300, SN 8. Bude tu zaústená 1 kanalizačná prípojka.

Na predmetnú stavbu vydal príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona – Obec Zákopčie rozhodnutie o umiestnení stavby č. Výst.-350/2020/TS/2021 zo dňa 02.02.2021, právoplatné dňa 29.03.2021.

Pre realizáciu vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní, vypracovanej Ing. Róbertom Cyprichom, autorizovaným stavebným inžinierom v 06/2019, č. osvedčenia 0391*A*2-2. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Zhotoviteľ stavby a stavebný dozor bude určený výberovým konaním. Stavebník je povinný v zmysle s § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona, oznámiť stavebnému úradu meno zhotoviteľa stavby a stavebného dozoru do 15 dní po skončení výberového konania.

3. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to oprávnenou v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby.

4. Stavebník je povinný pred začatím prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných noriem a predpisov. Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných vedení a zariadení musí stavebník vykonávať ručne, bez používania strojných mechanizmov.

5. Pri realizácii stavby je nutné dodržať:

platné technické normy a technologické predpisy

platné právne a technické predpisy súvisiace s ochranou poľnohospodárskeho a lesného fondu a ochranou životného prostredia

platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci

6. Na stavbe budú použité stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží ku kolaudácii stavby.

7. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie stavby. V prípade, že dôjde k vzniku takej škody (o výške rozhoduje príslušný súd), je stavebník povinný

uhradiť ju v plnom rozsahu. Počas realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú dopravu.

8. Počas výstavby v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až po ukončenie stavebných prác. Stavebný denník spolu s overenou projektovou dokumentáciou musí byť kedykoľvek prístupný na stavbe pri výkone štátneho stavebného dohľadu.

9. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí jej porealizačné zameranie.

10. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu zahájenie stavby.

11. Stavenisko bude zriadené na pozemku stavebníka.

12. Stavebník splní oprávnené podmienky a požiadavky dotknutých účastníkov konania a orgánov štátnej správy:

a/ SSD a.s., Žilina, č. 202110-SP-0142-1 zo dňa 02.11.2021, č. 202109-SP-0161-1 zo dňa 07.10.2021:

- v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu vedení v majetku SSD Vám prikladáme na situačnom výkrese,

- v zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť, presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite,

- od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb,

- v prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia,

- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní,

- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000,

- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

b/ SPP- Distribúcia, a.s. č. TD/NS/0370/2020/Ki zo dňa 22.05.2020:

- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností, je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D,

- v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m,

- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení zástupcovi prevádzkovateľa SPP-D (p. Adam Kušnier, email: adam.kusnier@spp-distribucia.sk) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
 - stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,5 m na každú stranu od obrýsu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN 73 3050 až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne bez použitia strojových mechanizmov, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
 - pred realizáciou akýchkoľvek prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný predložiť SPP-D na schválenie realizačnú projektovú dokumentáciu a požiadať SPP-D o udelenie súhlasu na vykonávanie prác,
 - ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
 - prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D, '
 - odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia zabezpečené proti poškodeniu,
 - stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklapy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
 - každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel.č. : 0850 111 727,
 - upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon,
 - stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä TPP 702 01,
 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
 - stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
 - stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle § 79 a §80 Zákona o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.
- c/ Slovak Telecom, a. s., č. 6612125092 zo dňa 20.08.2021:
- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu,
 - vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa ďalšieho bodu,
 - stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telecom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telecom, a. s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík, rastislav.kubik@telekom.sk, + 421 41 5001398,
 - v zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby,

- v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK, bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK,
 - v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienky o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení,
 - v prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
 - nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
 - v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie,
 - pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení,
 - vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a. s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://lwww.telekom.sk/vyjadrenia>, vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky,
 - stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia,
 - žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnutú informáciu a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
 - poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezabavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
- d/ Správa ciest ŽSK č. 027/2021/SAUCCA-566 zo dňa 07.10.2021:
- termín prác vopred oznámiť a k výkonu prác prizvať zástupcu SC ŽSK, závodu Čadca (tel. č.: 0917 997782), ktorý na mieste upresní naše podmienky,
 - práce spojené s rozkopom vozovky je potrebné zrealizovať v čase od apríla do 30.10. príslušného kalendárneho roka,
 - z dôvodu napojenia sa na hlavné vodovodné a kanalizačné potrubie bude potrebný zásah do vozovky cesty. Pred začiatkom výkopových prác je potrebné zarezat' živičné vrstvy na celú hrúbku,
 - konečná asfaltová úprava bude realizovaná najskôr po ukončení dočasnej úpravy ryhy a vykonaná v rozsahu skutočného narušenia vozovky z dôvodu realizácie prípojky,
 - Provizórna úprava vozovky resp. zásahu - zapravenie sa vykoná ihneď po zriadení prípojky. Zásyp bude zhotovený štrkopieskom alebo štrkodrvinou so zhutnením a vlhčením v zmysle STN po vrstvách 300mm. Pre spätný zásyp nie je možné použiť výkopový materiál,
 - Dočasná úprava vozovky v mieste ryhy - upravenie sa vykoná najneskôr do jedného týždňa po zriadení prípojky v šírke výkopu do nivelety vozovky. Dočasnú úpravu ukončiť podľa nasledovnej konštrukcie najneskôr do 30. 10. príslušného kalendárneho roka:
 - Konštrukcia jednotlivých vrstiev dočasnej úpravy vozovky a konštrukčné vrstvy obnovy vozovky sú nasledovné:
- asfaltový recyklát so zaliatím škár alebo asf. obal'. kam. AR (AOK) - 120 mm
 spojovací postrek 0,5 kg/m²
 ACp (OKS II) – 80 mm
 vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-32mm – 120 mm
 vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr.0-63mm – 180 mm
 únosnosť pláne pod vozovkou 45MPa
 Spolu – 500 mm
- konečná súvislá asfaltová úprava bude realizovaná najskôr po 6 mesiacoch po ukončení dočasnej úpravy ryhy. Do tejto doby bude obrusná a ložná vrstva nahradená vrstvou AR v celkovej hrúbke I20mm

a v prípade nedostatočného zhutnenia zasypu po uskutočnení dočasnej úpravy a následného sadania v čase medzi dočasnou a konečnou úpravou, bude pokles riešený ďalšou živičnou úpravou na náklady investora,

- Konečná úprava vozovky: bude vyhotovená odstránením dočasnej úpravy ryhy v hr.120mm, pričom plocha obrusnej vrstvy bude odfrézovaná v hr.50mm s presahom min. 600mm od vonkajšej hrany ryhy a plocha ložnej vrstvy bude odfrézovaná v hr. 70mm s presahom min. 300mm od vonkajšej hrany ryhy. Následne vykoná polozenie konštrukčných vrstiev oprávnená organizácia nasledovne:

Konštrukčné zloženie vozovky:

ACo 11 (II) – 50 mm

spojovací postrek 0,5kg/m²

ACI 16 (II) – 70 mm

spojovací postrek 0,5kg/m²

ACp 22(OKS II) (zostatok po odfrézovaní) – 80 mm

vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-32mm – 120 mm

vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-63mm – 180 mm

Spolu – 500 mm

- prípadný pokles vozovky v mieste spätnej úpravy bude bezodkladne riešený doplnením asfaltovej vrstvy podľa požiadaviek SC ŽSK,

- škáru medzi pôvodnou a novou živičnou vrstvou utesniť trvale pružnou asfaltovou zálievkou alebo inou porovnateľnou hmotou,

- po ukončení prác uviesť teleso cesty III/2026 do pôvodného stavu tak, aby zostalo zachované funkčné odvodnenie cesty III. triedy,

- v prípade, že počas výkonu stavebných prác dôjde k znečisteniu vozovky cesty III. triedy, je investor povinný zabezpečiť vyčistenie vozovky bezprostredne po jej znečistení,

- stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste III. triedy, stavebný materiál a zeminu z výkopov uskladniť mimo telesa cesty.

- investor zodpovedá za všetky prípadné škody na majetku ŽSK alebo tretích osôb, ktoré budú spôsobené pri realizácii predmetnej stavby,

- v prípade potreby investor stavby zabezpečí a osadí na vlastné náklady dočasné dopravné značenie odsúhlasené OR PZ ODI v Čadci,

- pri akomkoľvek inom zásahu do telesa cesty III/2026 požiadať SC ŽSK o vyjadrenie,

- ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty (vhodné zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie konanie zásahu do telesa cesty a spísaný zápis s termínom záručnej doby,

- Na práce vykonané zásahom do telesa cesty požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia prác (odo dňa písomného pre vzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania záručnej doby je žiadateľ povinný priebežne a bez meškania odstraňovať závady vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty,

- na základe tohto vyjadrenia požiadať Okresný úrad Čadca, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií o príslušné povolenia,

- SC ŽSK si vyhradzuje právo toto stanovisko kedykoľvek zmeniť alebo doplniť,

- toto stanovisko nenahrádza rozhodnutia ani povolenia vydané ostatnými kompetentnými orgánmi štátnej správy,

- Toto stanovisko sa týka uloženia prípojky do cesty IIV2026 a nenahrádza súhlasy vlastníkov ostatných pozemkov.

- V prípade akéhokoľvek dotyku danej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja sa o ďalšom postupe informujte na odbore správy majetku a investícií Úradu Žilinského samosprávneho kraja,

- toto vyjadrenie sa týka zriadenia vjazdu v súvislosti s dotykom s cestou III/2026 a nenahrádza súhlasy vlastníkov ostatných pozemkov,

- v prípade akéhokoľvek dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja sa o ďalšom postupe informujte na odbore správy majetku a investícií Úradu Žilinského samosprávneho kraja,

- s realizáciou vodovodnej prípojky súhlasíme pri dodržaní hore uvedených podmienok, zároveň súhlasíme so zvláštnym užívaním cesty, s vydaním povolenia na čiastočnú uzávierku cesty III/2026, ako

aj s osadením dočasného dopravného značenia počas realizácie prípojky v zmysle platnej legislatívy a platných STN noriem,

- toto stanovisko je spoločným stanoviskom Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja ako správcu cesty III/2026 i Žilinského samosprávneho kraja ako vlastníka uvedenej cesty.

e/ Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., č. O21031233 zo dňa 13.09.2021, č. O20014445 zo dňa 15.05.2020:

- v záujmových lokalitách v k. ú. Staškov sa nachádza potrubie verejného vodovodu HDPE DN 100 mm a tiež potrubie verejnej kanalizácie PVC DN 300 mm,

- pred zahájením zemných prác stavebník požiada o vytýčenie podzemných vedení, ktoré sa nachádzajú v záujmovom území a zabezpečí, aby pri realizácii rozšírenia VV a VK bola dodržaná STN 736005 pri súbehu a križovaní s ostatnými vedeniami. Pri navrhovaní všetkých stavebných objektov požadujeme v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. , § 19 dodržať ochranné pásmo jestvujúcich a novonavrhovaných podzemných vedení, v tomto ochrannom pásme nesmie byť postavená žiadna dočasná či trvalá stavba,

- rozšírenie vodovodu odsúhlasujeme z materiálu PE 100 HDPE RC SDR 17, PN 10 D 110x6,6 mm a D 90x5,4 mm. Spájanie vodovodného potrubia realizovať elektrotvarovkami,

- potrebu a kvalitu pitnej vody pre zásobovanie jednotlivých nehnuteľností zabezpečíme iba do kapacity vodovodnej siete a tlakových pomerov v danej lokalite. Podmienka platí tiež pri použití tlakových splachovačov a iných tlakových vnútorných zdravotníckych zariadení,

- rozšírenie verejnej kanalizácie odsúhlasujeme z materiálu PVC SN 12 DN 300 mm,

- na kanalizačných šachtách žiadame osadiť poklapy bez otvorov (napr. typ KASI),

- upozorňujeme, že počas výmeny šachtového dna v existujúcej šachte AIII52 (SO 02.2), musí investor zabezpečiť prečerpávanie splaškových odpadových vôd na vlastné náklady,

- lôžko a obsyp vodovodného a kanalizačného potrubia musí byť zrealizovaný pieskom resp. štrkopieskom s veľkosťou zrn max. 8mm.

- vodovod a kanalizácia, ktoré budú vybudované v cudzom investorstve v rámci našich jestvujúcich systémov, považujeme za rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. V súlade s ustanovením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je toto rozšírenie zhodnotením majetku našej spoločnosti bez vzniku nového vlastníckeho práva k príslušnému rozšíreniu. Preto všetky zmeny požadujeme riešiť uzatvorením príslušnej zmluvy v časovej súvislosti s priebehom stavby,

- verejný vodovod a verejnú kanalizáciu žiadame vybudovať, skolaudovať a odpredať našej spoločnosti súčasne, tak aby bolo zabezpečené plynulé zásobovanie a odkanalizovanie navrhovaných rodinných domov,

- Trasu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie požadujeme viesť po verejných pozemkoch, ktoré sú prístupné pre mechanizmy SEVAK a.s. V prípade, že sa jedná o súkromné pozemky, je potrebné vybaviť do doby realizácie stavby písomný súhlas vstupu na pozemok. K preberaciemu konaniu stavby požadujeme zriadiť vecné bremená na pozemky, cez ktoré VV a VK prechádza. V prípade, že nebudú pozemky, v ktorých bude vedený verejný vodovod a verejná kanalizácia vysporiadané, stavbu neprevezmeme,

- investor stavby musí pri prvom kontakte s prevádzkovým majstrom SEVAK predložiť k na-hliadnutiu aktuálne vyjadrenia SEVAK, a.s. k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonávaná kontrola realizácie stavby.

- počas stavebných prác (k tlakovým skúškam vodovodu, skúškam vodotesnosti kanalizácie, odkontrolovanie lôžka a obsypu) požadujeme prizývať ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa - zamestnanca našej spoločnosti (majstra HS vodovody, HS kanalizácie). O výsledku skúšok napísať záznam do stavebného denníka, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vydanie užívacieho povolenia stavby. O výsledku skúšok a obhliadok napísať záznam do stavebného denníka resp. do preberacieho protokolu pre vydanie užívacieho povolenia stavby.

- napojenie vodiča musí byť vlhkotesné (použiť zmršťovaciu pásku), na základe písomnej objednávky bude našimi pracovníkmi preskúšaná funkčnosť vyhládávacieho vodiča, v opačnom prípade stavbu neprevezmeme,

- hydranty a lomy potrubia označiť v teréne orientačnými tabuľkami, ktoré budú upevnené na oc. stĺpkoch resp. na plotoch (múroch).

- navrhované poklapy šachtové, hydrantové a uzáverové uložiť do budúcej nivelety komunikácie. Ich funkčnosť požadujeme preveriť pred kolaudáciou stavby za prítomnosti nášho pracovníka z prevádzky SEVAK a.s. Žilina.

- prepojavacie práce je nutné prejsť minimálne 30 dní vopred na SEVAK a. s. na stredisku HS vodovody a HS kanalizácie. Tieto budú vykonané za našej účasti na základe písomnej objednávky. Do doby kolaudácie nebude novonavrhaný vodovod prepojený (spustený) s existujúcim vodovodným systémom. Upozorňujeme, že nie je dovolené cudzím osobám vykonávať zásahy na zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Tieto zásahy môžu vykonávať len pracovníci našej spoločnosti.

- po zrealizovaní stavby je potrebné vyznačiť všetky zmeny pokládky potrubia oproti pôvodnému návrhu do projektu skutočného vyhotovenia stavby.

- pred kolaudáciou stavby požadujeme predložiť geodetické zameranie skutkového stavu stavby. Jeho spracovanie konzultovať so správcou GIS - SEVAK a.s.,

- do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia žiadame odovzdať príslušné doklady (projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, zápis o odovzdaní a prevzatí stavby medzi investorom a zhotoviteľom, stavebný denník, zápis o tlakovej skúške vodovodu, zápis o skúške vodotesnosti kanalizácie, certifikáty použitého materiálu, protokol o skúške vzorky vody, geodetické zameranie so súhlasom správcu GIS Sevak, protokol o preskúšaní signalizačného vodiča),

- vlastné (ostré) dopojenie rodinných domov na predmetné rozšírenie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie bude možné až po stavebnom ukončení, skolaudovaní a podpísaní zmluvy o prevádzkovaní vodovodu a kanalizácie medzi zainteresovanými, po predložení PD jednotlivých RD na vyjadrenie a na základe žiadosti na zákazníckom centre Sevak, a.s. Vtedy budú môcť byť dodané aj fakturačné vodomery. Do tejto doby nie je možné jednotlivé rodinné domy napojiť na predmetné rozšírenie.

f/ OÚ Čadca, OSZP, orgán odpadového hospodárstva č. OU-CA-OSZP-2022/001175-002 zo dňa 17.01.2022:

- odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický ráz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité zhodnotenie alebo zneškodnenie,

- nevyužitý odpad budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, príp. integrované povolenie,

- ku kolaudácii stavby investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác,

- investor (alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov,

- odpad - výkopová zemina je potrebné odovzdať len osobe, ktorá má na to povolenie a prevádzkuje miesto na to určené v zmysle § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch,

- výkopovú zeminu je možné využiť na terénne úpravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba. Prebytok výkopovej zeminy, ktorý by mal byť využitý mimo realizácie stavby, je považovaný za odpad a musí byť s ním naložené v súlade so zákonom o odpadoch. V opačnom prípade sa takéto konanie považuje za porušenie ust. zákona o odpadoch.

13. Ukončenie stavby: 12/2022

14. Po ukončení stavebných prác stavebník podá na stavebný úrad návrh na začatie kolaudačného konania podľa § 79 zákona č. 50/1976 Zb. Žiadosť je potrebné dokladovať náležitosťami podľa § 17 a §18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia stavebného zákona.

15. Stavebné práce nesmú byť zahájené, pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona o správnom konaní.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

Účastníci konania nevzniesli voči vydaniu stavebného povolenia na predmetnú stavbu námietky.

Všeobecné ustanovenia:

1. Povolenie zaniká ak oprávnený nepristúpi k realizácii stavby do 2 rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.

2. Vydanie rozhodnutia je oslobodené od platenia správnych poplatkov podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnení.

3. Povolenie a projekt stavby sú evidované v evidencii o vodách pod č. 8/2022.

Odôvodnenie

Dňa 09.07.2021 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť žiadateľa – Obec Staškov, Ul. Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, IČO 00314293 (ďalej len „žiadateľ“) o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „Staškov – predĺženie verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v obci Staškov“. Predmetom stavebného povolenia sú stavebné objekty:

SO 01 – Predĺženie verejného vodovodu – SO 01.3 – Lokalita Veselkovia

SO 02 – Predĺženie verejnej kanalizácie – SO 02.1 – Lokalita smer Belkov

SO 02.2 – Lokalita smer Veselkovia

Vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné č. CKN 4807/1, 4247/1, 4247/5, 4564/3, 4564/5, 4938, 4564/4, 4932, v k. ú. Staškov. Predmetné pozemky sú miestnymi komunikáciami a pri preukazovaní vlastníckeho resp. iného práva k stavebným pozemkom tunajší úrad postupoval podľa § 58 ods. 4 stavebného zákona.

K stavebnému konaniu predložil stavebník projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú Ing. Róbertom Cyprichom autorizovaným stavebným inžinierom v 06/2019, rozhodnutie o umiestnení stavby vydané príslušným stavebným úradom – Obec Zákopčie č. Výst.-350/2020/TS/2021 zo dňa 02.02.2021 (právoplatné dňa 29.03.2021).

Nakoľko k žiadosti o vydanie rozhodnutia neboli predložené všetky doklady potrebné pre jej posúdenie a pre vydanie príslušného rozhodnutia tunajší úrad rozhodnutím č. OU-CA-OSZP-2021/008387-003 zo dňa 24.08.2021 konanie prerušil a vyzval žiadateľa na doplnenie žiadosti. Jedným z dokladov, ktoré bolo potrebné k žiadosti doložiť bol doklad o vlastníckom resp. inom práve k pozemku parcelné č. CKN 4965/2 v k. ú. Staškov. Dňa 30.09.2021 bola k žiadosti doložená nová situácia umiestnenia stavby, na základe ktorej predmetný pozemok nie je stavbou dotknutý.

K žiadosti boli doložené stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov: SSD a.s., Žilina, č. 202110-SP-0142-1 zo dňa 02.11.2021, č. 202109-SP-0161-1 zo dňa 07.10.2021, SPP- Distribúcia, a.s. č. TD/NS/0370/2020/Ki zo dňa 22.05.2020, Slovak Telecom, a. s. č. 6612125092 zo dňa 20.08.2021, OÚ Čadca, OSZP, orgán OH č. OU-CA-OSZP-2022/001175-002 zo dňa 17.01.2022, OR HaZZ v Čadci č. ORHZ-CA-2021/000420-002 zo dňa 23.08.2021, SC ŽSK č. 027/2021/SAUCCA-566 zo dňa 07.10.2021, SEVAK a.s., Žilina č. O21031233 zo dňa 13.09.2021, č. O20014445 zo dňa 15.05.2020.

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný špeciálny stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania preskúmal žiadosť stavebníka z hľadísk daných zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a súvisiacich predpisov. Tunajší úrad oznámil verejnou vyhláškou listom zo dňa 09.12.2021 účastníkom konania začatie stavebného konania. Keďže stavebnému úradu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby stavebný úrad v zmysle § 62 ods. 2 stavebného zákona a § 73 ods. 5 vodného zákona upustil od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania. V oznámení vyzval dotknutých účastníkov konania, aby prípadné pripomienky uplatnili najneskôr do 8 dní odo dňa oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správny orgán upovedomil účastníkov konania, že vo veci bolo ukončené zisťovanie podkladov pre rozhodnutie a dal im možnosť nahliadnuť do spisu a k podkladom sa vyjadriť. Účastníci konania nevzniesli voči vydaniu stavebného povolenia žiadne námietky. V súlade s § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní, stavebný úrad preskúmal či predložená dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Stavebný úrad vzal pri rozhodovaní o stavebnom povolení do úvahy príslušné ustanovenia vodného zákona, stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ako aj všetky ďalšie súvisiace predpisy.

Tunajší úrad v predmetnej veci rozhodoval v súlade s § 66 stavebného zákona, § 26 a § 73 vodného zákona, pritom sa riadil § 46 a § 47 zákona o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na predmetné konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

V priebehu konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené pripomienky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia, navrhnuté riešenie nepoškodzuje záujmy ochrany vôd a vodných pomerov ani iné záujmy a je v súlade s platnou legislatívou. Vzhľadom na vyššie uvedené, rozhodol orgán štátnej vodnej správy tak, ako je uvedené vo výrokovej časti rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.

Ostatným účastníkom konania sa rozhodnutie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zverejnením po dobu 15 dní na vývesnej tabuli a webovom sídle tunajšieho úradu a obce Staškov. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia rozhodnutia.

Vyvesené dňa: 19.1.2022

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Ing. Viera Jurošková
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10156

Doručuje sa

Obec Staškov (OVM), Jozefa Kronera 588, 023 53 Staškov, Slovenská republika
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, Martina Rázusa 104 , 010 01 Žilina,
Slovenská republika
Ing. Robert Cyprich - TUBES - PROJ, 17. novembra 958, 022 01 Čadca, Slovenská republika

Na vedomie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Čadca, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Slovak Telekom a.s. Bratislava, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Slovenský plynárenský priemysel - Distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 5586/44/b, 825 19 Bratislava 26
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s, Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 1
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 1
Okresný úrad Čadca, OZSP, odpadové hospodárstvo, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1